



WICHTIGER HINWEIS

Sicher duschen trotz Legionellenbefund

An dieser Entnahmestelle ist ein endständiger Sterilfilter installiert. Er hält Legionellen direkt am Auslass zurück. Die Dusche kann damit weiter genutzt werden.

- **Filter nicht entfernen:** Der Schutz besteht nur, solange der Filter montiert ist. Bitte nehmen Sie ihn nicht ab und öffnen Sie ihn nicht.
- **Wechselintervall beachten:** Der Filter muss nach Ablauf seiner Standzeit getauscht werden. Das Datum steht unten im Feld „Nächster Wechsel“.
- **Schäden melden:** Bei Beschädigung, starkem Druckabfall oder auffälligem Geruch bitte umgehend die Hausverwaltung informieren.
- **Andere Entnahmestellen:** Ohne Filter gelten die Hinweise des allgemeinen Legionellen-Aushangs weiterhin.

Filter eingebaut am

Nächster Wechsel

Ersatzfilter und Beratung

Legionellenfilter für Dusche und Wasserhahn sowie eine kostenlose Fachberatung für Gewerbekunden finden Sie auf legionellenbefall.de. Telefon +49 (0)4107 90 77 92, E-Mail hallo@sanquell.de.

Datum

Aushang durch